

## INFORMACIJSKI LIST

Ime ili zaštitni znak		KOREL
Model unutarnje jedinice		KOR32-24HFN8-I
Model vanjske jedinice		KOR32-24HFN8-O
Razina zvučne snage pri standardnim uvjetima (unutarnja/vanjska)	[dB]	59/67
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		6.1
Klasa energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[KWh /a]	412
Kapacitet uređaja pri hlađenju (P dizajn)	[KW]	7.0
SCOP (sezonski faktor grijanja)		4.0
Klasa energetske učinkovitosti u grijanju (prosječna sezona)		A+
Godišnja potrošnja el.energije u grijanju (prosječna sezona)	[KWh /a]	1697
Toplija sezona grijanja		_____
Hladnija sezona grijanja		_____
Kapacitet uređaja pri grijanju (P dizajn)	[KWh]	4.8
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[KWh]	4.650
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[KWh]	0.150

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om od 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1 kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite stručnjaka.

UVOZNIK: Frigo-kor d.o.o., Majstorska 11, 10000 Zagreb, Hrvatska